

Інструкція по застосуванню «Міні Хлор»

Рекомендації з використання

Для ефективної роботи препарату слід встановити значення рН на рівні 7,0-7,4 за допомогою «рН- Мінус» або «рН+ Плюс».

Важливі вказівки

Не кидати таблетки безпосередньо в воду басейну. Розміщувати в плавучому дозаторі, скіммері або вводити у вигляді розчину . Важливо! Для розчину, налити воду в ємкість, потім розчинити «Міні Хлор»). Обробку проводити у вечері, після закінчення роботи басейну. Розчин додають в місцях подачі води в басейн. Важливо! Після ударного хлорування, купатися тільки коли виміряне значення хлору впаде нижче 3 мг/л.

Важливо! Мінімум 1 раз в тиждень вимірювати вміст вільного хлору, який має складати 0,3-0,6 мг/л.

Дозування

При заповненні басейну: 2 таб. на 10 м³ води;

При безперервному режимі роботи: кожен день 1 таб. на 10 м³ води;

Для «ударного» хлорування: 3-5 таб. на 10 м³ води (приблизно кожні 2-3 тижні).

