



Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019  
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»  
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;  
Атестат про акредитацію від 12.12.2019 р. №201487  
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309  
тел (044) 289 00 21, E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua), Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. директора ДУ «ІМП ІМЕНІ  
Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

**ВИСНОВОК**

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність  
санітарному законодавству

від "06" 08 2024 року

№ 2024/04/3455

**Назва об'єкту експертизи:** Засоби для оброблення та очищення води в басейнах фасовані в асортименті згідно з додатком до Висновку

**виготовлені у відповідності із** ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В БАСЕЙНАХ ФАСОВАНІ. Технічні умови» зі Змінами №1, №2, №3, №4, №5

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД:** 20.59.5

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для оброблення і очищення води приватних та громадських плавальних басейнів, гідромасажних басейнів та СПА; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

**Країна походження, країна виробник:** Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікно у водяний всесвіт», 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 16-Б; адреса виробництва: м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікно у водяний всесвіт», 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 16-Б. Код за ЄДРПОУ: 39024097

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

При професійному використанні засобів: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: натрію сульфату – 10 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., а); міді сульфату (за міддю) – 0,5 мг/м<sup>3</sup> (2 клас небезп., а); алюмінію гідроксиду – 6 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., а, Ф); водню хлориду – 5 мг/м<sup>3</sup> (2 клас небезп., п, Г, П); кислоти сірчаної+ – 1 мг/м<sup>3</sup> (2 клас небезп., а, П); натрію гіпохлориту (за активним хлором)+ – 1,0 мг/м<sup>3</sup> (2 клас небезп., п, Г); натрію карбонату+ – 2 мг/м<sup>3</sup>

(3 клас небезп., а); алюмінію оксиду – 2 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., а, Ф) відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024.

---

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При застосуванні засобів необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх використання; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри; використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички) відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування засобів згідно інструкції виробника з точним визначенням їх дозування. Зберігання у закритих складських приміщеннях.

---

**За результатами експертизи:** Засоби для оброблення та очищення води в басейнах фасовані в асортименті згідно з додатком до висновку виготовлені у відповідності із ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В БАСЕЙНАХ ФАСОВАНІ. Технічні умови» зі Змінами №1, №2, №3, №4, №5 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

---

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний:** на термін дії ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ В БАСЕЙНАХ ФАСОВАНІ. Технічні умови» зі Змінами №1, №2, №3, №4, №5

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець

  
(підпис)

Тамара ЧУЙ  
(ім'я та прізвище)

Додаток до Висновку  
наукової санітарно-епідеміологічної експертизи

від "06" 08 2024 р.

№ 2024/04/3455

Перелік продукції

*Назва продукції*

1. Таблетки «МІНІХЛОР»;
2. Таблетки «МАКСІХЛОР»;
3. Хлор в гранулах;
4. Таблетки «СУПЕР»;
5. Порошок «рН-Плюс»;
6. Порошок «рН-Мінус»;
7. Рідина «АЛЬГЕКС»;
8. Порошок «ФЛОКЕР»;
9. Рідина для консервації;
10. Таблетки № 1 для визначення рН у воді басейну;
11. Таблетки № 2 для визначення Сl/Br у воді басейну;
12. Рідина «ФЛОКЕР»;
13. Рідина «рН-Мінус» (соляна кислота);
14. Цеоліт;
15. Рідина Гіпохлорит натрію, стабілізований;
16. Таблетки «БРОМПУЛ»;
17. Порошок «СТАБХЛОР»;
18. Гіпохлорит кальцію;
19. СтопХлорамін гранулят;
20. Стопхлор гранулят;
21. Таблетки «Флокер в картриджах»;
22. Рідина «рН-Мінус S»;
23. Рідина «Антипіна»;
24. Рідина «O2 Активний кисень».

Відповідальний виконавець



Тамара ЧУЙ  
(ім'я та прізвище)



ТОВ «Вікно у Водяний Всесвіт»  
УКРАЇНА, 04073  
м. Київ, пр. Степана Бандери, 16-Б  
Почта: 04205, Київ, а/с №14  
тел/факс: +38 (044) 426-49-51  
www.pools.ua

Limited Liability Company  
"Water World Window"  
Ukraine, 04073, Kiev  
Stepana Bandery avenue, 16-b  
Post: 04205, Kiev, P.O.B. №14  
tel/fax: +38 (044) 426-49-51  
www.pools.ua



## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дата 06.08.2024 р.

|  |  |                        |         |
|--|--|------------------------|---------|
| Назва продукції згідно з НД            | <b>Гіпохлорит кальцію</b><br>(гранульований порошок)<br>засіб для дезінфекції води<br>в басейні                    | Номер партії (серії)   | 08-2024 |
| Фасування                              | пластикові ємності 1кг (туба)  | Дата випуску продукції | 08.2024 |
|  |  | Обсяг партії           | 480 кг  |
| Виробник продукції                     | ТОВ «ВІКНО У ВОДЯНИЙ ВСЕСВІТ»<br>просп. Степана Бандери, 16Б, м. Київ, 04073, Україна<br>тел.: +38 (044) 426-49-51 |                        |         |
| Діюча речовина                         | гіпохлорит кальцію   |                        |         |
| Дослідження проведені на відповідність | ТУ У 24.6-31175654-001-2003  |                        |         |

| № | Назва показників                           | Вимоги нормативно-технічної документації | Результати досліджень |
|---|--|--|-----------------------|
| 1 | Зовнішній вигляд, колір                    | Гранули білого кольору розміром 10-30мм  | Відповідає вимогам ТУ |
| 2 | Запах                                      | Характерний запах хлору                  | Відповідає вимогам ТУ |
| 3 | Масова частка активного хлору, %, не менше | 70                                       | 70,5                  |
| 4 | Показник рН для 1% розчину, од. рН         | 2,7-3,3                                  | 3,00                  |
| 5 | Вологість, %, не більше                    | 10                                       | 6,20                  |
| 6 | Масова частка хлориду натрію, %, не більше | 14,5                                     | 13,50                 |

Гарантійний термін зберігання – 60 місяців.

**Висновок:** Засіб відповідає вимогам ТУ У 24.6-31175654-001-2003 «Засоби для догляду за водою в басейнах фасовані. Технічні умови» зі змінами № 1, 2, 3, 4, 5.

Директор ТОВ «ВІКНО У ВОДЯНИЙ ВСЕСВІТ»



Кохан І.С.